


# Zertifikat



**S:FLEX GmbH**  
Reinbeker Weg 9  
21029 Hamburg



Äquivalente Steckverbindungen des Tragesystems  
**S:FLEX:Flat Direct**

haben die Anforderungen der Prüfnorm  
**DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1): 2017-12** erfüllt.

Der Nachweis der Blitzstromtragfähigkeit nach Klasse H wurde in dem  
Prüfbericht **JP 190723** entsprechend dokumentiert.

Neumarkt, 14.10.2020